

**№ 14/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Тасарық а.о.
Актіні толтыру орны

09.04.2024 ж.
Уақыты 17:47

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қазалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 26.03.2024 ж. № 14

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ЕРМЕКБАЕВ ШАПАҒАТ НҰРЖАНҰЛЫ - Бас маман
ІЗІМОВ СЕРІКБОЛ ҚОЛДАСҰЛЫ - инженер
БҮРКІТ СҰЛТАНАЙ СЕРІКҚАЛИҰЛЫ - Инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
"Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "№ 238 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
"Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "№ 238 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Тасарық, ӘНӘПИЯ СҰЛТАМҰРАТОВ (көшесі), 12.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 08.04.2024 - 09.04.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

"Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "№ 238 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Ғимаратта өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жауапты адамдар тағайындалмаған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 4 тармақ;	1 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Объект үшін оның өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулықтар жасалмаған. Қазақстан	2 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 5 тармақ;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Ұйымның жұмыскерлері өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқытудан және нұсқамадан өткізілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 8 тармақ;	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, алғашқы өрт - сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және олардың қолдануға дайындығына, техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтауға) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақытылы және сапалы жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар бекітілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 9 тармақ.;	5 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Ұйымдардың кезекші персоналының үй-жайларында орналасқан орындарында телефондардың, эвакуациялау жоспарларының, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтардың, өртке қарсы қызметтің «101» және бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметтің «112» телефон нөмірлері көрсетілген тақтайшалар және ғимарат есіктерінің барлық құлыптарының кілттер жиынтығы ілінбеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 10 тармақ.;	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Ғимараттағы алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы мен жай-күйін тексеру, өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журналдың болуын қамтамасыз етілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 66 тармақ.;	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7	Өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарының қағидада көрсетілген талап етілген қамтамасыз етілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 12 тармақ.;	8 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Найзағайдан қорғау құрылғыларын жылына кемінде бір рет тексеруді жүзеге асырылмаған. Найзағайлы маусым алдында, жылына кемінде бір рет найзағайдан қорғау құрылғыларын тексеру белгісі бар найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналы арналмаған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 45 тармақ.;	32 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Гимараттың шатыр үй жайларының есіктерін құлыпқа жабуды қамтамасыз етілмеген және кілттерді сақтау орны туралы ақпарат көрсетілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 28 тармақ.;	39 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткен бастапқы өрт сөндіру құралдары талап етілетін санымен жабдықталмаған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 9 тармақ.;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Эвакуациялық шығу жолдарының есіктерін оларды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 34 тармақ.;	61 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	Гимараттың эвакуациялық шығу жолдарында пайдаланылатын «Шығу» белгілері жарамды күйде және жарық индикациясына қосылған күйде ұсталмаған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 35 тармақ.;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

13	Ғимараттың күштік және жарықтандыру желісінің стационарлық жабдығы мен электр сымдарының жай-күйін тексеру үш жылда кемінде бір рет өткізгіштердің, кабельдердің және жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жүргізілмеген. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 87 тармақ.;	81 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
14	Ғимараттағы өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары жұмысқа жарамды күйде ұсталмаған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы «21» ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидасы» 64 тармақ.;	120 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

С.Ғилов

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« 09 » 04 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті

себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.